



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Unidade Evaporadora, Tipo HIWall, modelo RPK1,3HNBUSQ, com capacidade frigorífica de 1,3HP (12.300 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	02
02	Unidade Evaporadora, Tipo HIWall, modelo RPK1,8HNBUSQ, com capacidade frigorífica de 1,5HP (13.600 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	01
03	Unidade Evaporadora, Tipo HIWall, modelo RPK1,8HNBUSQ, com capacidade frigorífica de 1,5HP (17.001 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	01
04	Unidade Evaporadora, TipoTeto Aparente, modelo RPC2,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 2,0HP (19.100 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	01
05	Unidade Evaporadora, TipoTeto Aparente, modelo RPC4,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 4,0HP (38.200 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	05
06	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC12,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 2,0HP (19.100 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	-
07	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC12,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 2,5HP (24.230 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	01
08	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC13,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 3,0HP (27.000 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	02
09	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC14,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 4,0HP (38.000 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	12
10	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC15,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 5,0HP (47.000 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	-
11	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC16,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 6,0HP (54.692 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	01
12	Unidade Evaporadora, TipoTeto Aparente, modelo RPC1,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 3,0HP (27.300 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	03

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
VE - 05	Ventilador, Resfriador/traçador de ar, modelo FH 355, vazão 960m³/h, pressão 30mmca, 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	01
VE - 06	Ventilador, Resfriador/traçador de ar, modelo FH 355, vazão 960m³/h, pressão 30mmca, 220V/1F/60Hz. <small>Marca Whittell no Brasil.</small>	01

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEPLAN

ENGENHEIRO: PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA - CREA - 1920250008556

PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO - PAVIMENTO 3

Data: 13 DE FEVEREIRO 2025

TERESINA - PI

Escala: 1 : 100

Documento assinado digitalmente
gov.br PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA
 Data: 03/04/2025 20:53:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>