



ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
01	Unidade Evaporadora, Tipo HIWall, modelo RPK1,3HNBUSO, com capacidade frigorífica de 1,3HP (12.300 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	03
02	Unidade Evaporadora, Tipo HIWall, modelo RPK1,8HNBUSO, com capacidade frigorífica de 1,5HP (13.600 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	01
03	Unidade Evaporadora, Tipo HIWall, modelo RPK1,3HNBUSO, com capacidade frigorífica de 1,8HP (17.061 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	02
04	Unidade Evaporadora, TipoTeto Aparente, modelo RPC2,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 2,0HP (19.100 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	06
05	Unidade Evaporadora, TipoTeto Aparente, modelo RPC4,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 4,0HP (38.200 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	02
06	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC12,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 2,0HP (19.100 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	-
07	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC12,5FSN3B6, com capacidade frigorífica de 2,5HP (24.230 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	-
08	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC13,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 3,0HP (27.000 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	-
09	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC14,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 4,0HP (38.000 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	09
10	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC15,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 5,0HP (47.000 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	02
11	Unidade Evaporadora, Tipo Cassete, modelo RC16,0SKDN10, com capacidade frigorífica de 6,0HP (54.692 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	-
12	Unidade Evaporadora, TipoTeto Aparente, modelo RPC3,0FSN3B6, com capacidade frigorífica de 3,0HP (27.300 Btus/h), 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	03

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.
VE - 02	Ventilador, Renovador/recador de ar, modelo FH 400, vazão 1440m³/h, pressão 30mmca, 220V/1F/60Hz. <small>Marca: Hitachi ou similar.</small>	01

1 OSSO 1º PAVIMENTO  
1 : 100



Documento assinado digitalmente  
**PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA**  
 Data: 03/04/2025 20:50:29-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEPLAN

ENGENHEIRO: PEDRO HENRIQUE BRAGA BEZERRA - CREA - 1920250008556

PROJETO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO - PAVIMENTO 1

Data: 13 DE FEVEREIRO 2025

TERESINA - PI

Escala: 1 : 100

13/02/2025 18:13:28